

DOCKETED

Docket Number:	19-SPPE-01
Project Title:	Laurelwood Data Center (MECP I Santa Clara I, LLC)
TN #:	227574
Document Title:	World Journal Email Regarding Proof of Newspaper Notice in English and Chinese for the Laurelwood Project - 3 Announcements
Description:	3 Announcement ad plus 1 article. Additional page content was redacted due to copyright material.
Filer:	Patty Paul
Organization:	California Energy Commission
Submitter Role:	Commission Staff
Submission Date:	4/9/2019 9:02:16 AM
Docketed Date:	4/9/2019

Payne, Leonidas@Energy

From: May Shen <mayshen@chinesenews.com>
Sent: Friday, April 05, 2019 3:50 PM
To: Haws, Marichka@Energy; Davis, Chris@Energy; Pino, Teresa@Energy
Cc: Payne, Leonidas@Energy; Emigh, Kyle@Energy; Bubbico, Joseph@Energy
Subject: Re: Proof of Ad Publication/Confirmation
Attachments: Energy Commission Announcement QPBW WJSF 0330 2019 B5.jpg; Energy Commission Article published wj-epaper-SF20190331 C01.jpg; Energy Commission Announcement QPBW wj-epaper-SF20190402 B06.jpg; Energy Commission Announcement QPBW wj-epaper-SF20190404 B05.jpg

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hi Marichka,

Per your request, attached please find 3 announcement ad plus 1 article published as of today. There will be one more announcement on 4/6/2019.

I will eMail the last announcement ad to you on Monday. If you have any questions, please feel free to call me at 510-367-3535. If you need physical of the print ad, please provide me with the mailing address.

Thanks.

May Shen 沈采芳
Advertising Account Executive工商記者
World Journal 世界日報
510-367-3535 Cel
www.worldjournal.com
epaper.worldjournal.com
世界日報與你共創華人新世紀

This E-mail (including attachments) is covered by the Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. 2510-2521, is confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any retention, dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. Please reply to the sender that you have received the message in error, then delete it.



提交給加州能源委員會的 勞爾伍德數據中心擬訂申請

概述: 2019年3月5日, MECPI Santa Clara 1, LLC 公司(以下簡稱申請人)為其勞爾伍德數據中心(簡稱 LDC)向加州能源委員會提交關於「小型電廠豁免(簡稱 SPPE)」的申請(19-SPPE-01)。申請人提議部署備用柴油燃料發電機,滿足高達 99 兆瓦(MW)的總數據中心負荷,以便為租戶服務器提供不間斷的電源供給。該數據中心計劃在聖塔克拉拉的勞爾伍德路 2201 號建設。該項目由兩棟四層樓房組成,包括 56 台 3 兆瓦備用柴油發電機,以及一台最大負荷為 99 兆瓦的信息技術、冷卻和輔助設備。兩棟樓房均有起卸區、備用發電機區和雨水生態窪地。該項目還包括建設一座 60 千伏(kV)的就地變電站,供電線將連接到位於項目現場以西 0.1 英里的矽谷電力公司(SVP)配電線路。每台發電機的下方有一個約 10,300 加侖的柴油燃料箱,為發電機維持至少 48 小時的穩態連續載荷提供足夠的燃料存儲。

能源委員會管轄和豁免審議程序: 能源委員會負責審查,以及最終批准或拒絕所有擬在加利福尼亞州建設的 50 兆瓦及以上的熱電廠。SPPE 流程允許 50-100 兆瓦項目的申請人獲得能源委員會管轄範圍的豁免,開展本地審查,而無須獲得能源委員會的許可。如果能源委員會發現擬議項目不會對環境或能源造成重大不利影響,則可以給予豁免。在審查 SPPE 申請時,能源委員會根據《公共資源法》第 25519(c)條擔任牽頭機構,並根據《加州環境品質法案》執行任何所需的环境分析。能源委員會工作人員(簡稱工作人員)已開始審查申請。在接下來的幾個月內,工作人員將評估項目,並為 SPPE 項目籌備環境分析文件。這通常採用初步研究的形式。在公佈該文件並考慮公眾意見後,指定委員會將舉行聽證會,確定擬議項目是否可豁免能源委員會的電廠許可要求。聽證會將為公眾以及地方、州和聯邦機構提供對豁免請求提出問題及提供意見的機會。如果獲得豁免,申請人仍需要獲得相關地方、州和聯邦機構的相應執照和許可。

公眾參與: 能源委員會歡迎公眾參與我們的 SPPE 評估過程。SPPE 申請副本以及其他項目信息可見於能源委員會網站: <https://www.energy.ca.gov/sitingcases/laurelwood/>。

對於項目信息: 如欲了解該項目並收到即將召開會議和研討會的通知,請在以下網站註冊項目列表服務: <https://www.energy.ca.gov/sitingcases/laurelwood/>。

當有文件和通知發布在項目審查網站上時,列表服務會發送電子郵件通知。

有關低度開發國家項目的問題,請聯繫項目經理 Leonidas Payne。

電話: (916) 651-0966

電子郵件: leonidas.payne@energy.ca.gov

有關公眾參與的問題,請聯繫公共顧問 Alana Mathews。

電話: (916) 654-4489

加州免費熱線: 1-800-822-6228

電子郵件: publicadviser@energy.ca.gov

勞爾伍德Laurelwood 數據中心 申請加州能源委員會鼓勵公眾參與審議程序

據加州能源委員會，MECPI Santa Clara 1, LLC 公司（以下簡稱申請人）為其勞爾伍德Laurelwood 數據中心（簡稱 LDC）於 2019 年 3 月 5 日，向加州能源委員會提交關於「小型電廠豁免（簡稱 SPPE）」的申請（19-SPPE-01）。申請人提議部署備用柴油燃料發電機，滿足高達 99 兆瓦（MW）的數據中心負荷，以便為租戶服務提供提供不斷的電源供給。該數據中心計劃在聖塔克拉拉的 2201 號 Laurelwood 建設。該項目由兩棟四層樓房組成，包括 56 台 3 兆瓦備用柴油發電機，及一台最大負荷為 99 兆瓦的信息技術、冷卻和輔助設備。兩棟樓房均有起卸區、備用發電機區和雨水生態窪地。該項目還包括建設一座 60 千伏（kV）的就地變電站，供電線將連接到位於項目現場以西 0.1 英里的砂谷電力公司（SVP）配電線路。每台發電機均下方有一個約 10,300 加侖的柴油燃料箱，為發電機維持至少 48 小時的穩態連續載荷提供足夠的燃料儲存。

能源委員會負責審查，批准或拒絕擬在加州建設的 50 兆瓦及以上的熱電廠。SPPE 流程允許 50-100 兆瓦項目申請人，獲能源委員會管轄範圍的豁免，開展本地審查，而無須獲得能源委員會的許可。如能源委員會發現項目不對環境或能源造成重大不利影響，則可給予豁免。在審查 SPPE 申請時，能源委員會根據《公共資源法》第 25519 (c) 條擔任審議機構，並根據《加州環境品質法案》執行任何所屬的環境分析。能源委員會工作人員已開始審查申請。接下來的幾個月內，工作人員將評估項目，並公佈 SPPE 審

議環境分析文件，考慮公眾意見後，指定委員會將舉行聽證會，確定項目是否可豁免能源委員會的電廠許可要求。聽證會將為公眾以及地方、州、和聯邦機構提供對豁免請求提問及提供意見。如得豁免，申請人仍要獲得相關地方、州和聯邦機構的相應執照和許可。

能源委員會歡迎公眾參與 SPPE 評估過程。SPPE 申請及詳情請瀏覽能源委員會網站：<https://www.energy.ca.gov/sitincases/laurelwood/>，有關低度開發國家項目問題，請聯繫項目經理 Leonidas Payne，電：(916) 651-0966，電郵：leonidas.payne@energy.ca.gov，有關公眾參與問題，請聯繫公共顧問 Alana Mathews，電：(916) 654-4489，免費熱線：1-800-822-6228，電郵：publicadviser@energy.ca.gov。



如欲了解該項目並收到即將召開會議和研討會的週知，請在以下網站註冊：<https://www.energy.ca.gov/sitincases/laurelwood/>



提交給加州能源委員會的 勞爾伍德數據中心擬訂申請

概述: 2019年3月5日, MECP1 Santa Clara 1, LLC 公司(以下簡稱申請人)為其勞爾伍德數據中心(簡稱 LDC)向加州能源委員會提交關於“小型電廠豁免(簡稱 SPPE)”的申請(19-SPPE-01)。申請人提議部署備用柴油燃料發電機,滿足高達 99 兆瓦(MW)的總數據中心負荷,以便為租戶服務器提供不間斷的電源供給。該數據中心計劃在聖塔克拉拉的勞爾伍德路 2201 號建設。該項目由兩棟四層樓房組成,包括 56 台 3 兆瓦備用柴油發電機,以及一台最大負荷為 99 兆瓦的信息技術、冷卻和輔助設備。兩棟樓房均有起卸區,備用發電機區和雨水生態窪地。該項目還包括建設一座 60 千伏(kV)的就地變電站,供電線將連接到位於項目現場以西 0.1 英里的矽谷電力公司(SVP)配電線路。每台發電機的下方有一個約 10,300 加侖的柴油燃料箱,為發電機維持至少 48 小時的穩態連續載荷提供足夠的燃料存儲。

能源委員會管轄和豁免審議程序: 能源委員會負責審查,以及最終批准或拒絕所有擬在加利福尼亞州建設的 50 兆瓦及以上的熱電廠。SPPE 流程允許 50-100 兆瓦項目的申請人獲得能源委員會管轄範圍的豁免,開展本地審查,而無須獲得能源委員會的許可。如果能源委員會發現擬議項目不會對環境或能源造成重大不利影響,則可以給予豁免。在審查 SPPE 申請時,能源委員會根據《公共資源法》第 25519 (c) 條擔任牽頭機構,並根據《加州環境品質法案》執行任何所需的環境分析。能源委員會工作人員(簡稱工作人員)已開始審查申請。在接下來的幾個月,工作人員將評估項目,並為 SPPE 項目籌備環境分析文件,這通常採用初步研究的形式。在公佈該文件並考慮公眾意見後,指定委員會將舉行聽證會,確定擬議項目是否可豁免能源委員會的電廠許可要求。聽證會將為公眾以及地方、州和聯邦機構提供對豁免請求提出問題及提供意見的機會。如果獲得豁免,申請人仍需要獲得相關地方、州和聯邦機構的相應執照和許可。

公眾參與: 能源委員會歡迎公眾參與我們的 SPPE 評估過程。SPPE 申請副本以及其他項目信息可見於能源委員會網站: <https://www.energy.ca.gov/sitingcases/laurelwood/>

對於項目信息: 如欲了解該項目並收到即將召開會議和研討會的通知,請在以下網站註冊項目列表服務: <https://www.energy.ca.gov/sitingcases/laurelwood/>

當有文件和通知發佈在項目審查網站上時,列表服務會發送電子郵件通知。

有關任意開發國家項目的問題,請聯繫項目經理 Leonidas Payne。
電話: (916) 651-0966
電子郵件: leonidas.payne@energy.ca.gov

有關公眾參與的問題,請聯繫公共顧問 Alana Mathews。
電話: (916) 654-4489
加州免費熱線: 1-800-822-6228
電子郵件: publicadviser@energy.ca.gov



提交給加州能源委員會的 勞爾伍德數據中心擬訂申請

概述: 2019年3月5日, MECP1 Santa Clara 1, LLC 公司 (以下簡稱申請人) 為其勞爾伍德數據中心 (簡稱 LDC) 向加州能源委員會提交關於 "小型電廠豁免 (簡稱 SPPE)" 的申請 (19-SPPE-01)。申請人提議部署備用柴油燃料發電機, 滿足高達 99 兆瓦 (MW) 的總數據中心負荷, 以便為租戶服務器提供不間斷的電源供給。該數據中心計劃在聖塔克拉拉的勞爾伍德路 2201 號建設。該項目由兩棟四層樓房組成, 包括 56 台 3 兆瓦備用柴油發電機, 以及一台最大負荷為 99 兆瓦的信息技術、冷卻和輔助設備。兩棟樓房均有起卸區, 備用發電機區和雨水生態窪地。該項目還包括建設一座 60 千伏 (kV) 的就地變電站, 供電線將連接到位於項目現場以西 0.1 英里的砂谷電力公司 (SVP) 配電線路。每台發電機的下方有一個約 10,300 加侖的柴油燃料箱, 為發電機維持至少 48 小時的穩態連續載荷提供足夠的燃料存儲。

能源委員會管轄和豁免審議程序: 能源委員會負責審查, 以及最終批准或拒絕所有擬在加利福尼亞州建設的 50 兆瓦及以上的熱電廠。SPPE 流程允許 50-100 兆瓦項目的申請人獲得能源委員會管轄範圍的豁免, 開展本地審查, 而無須獲得能源委員會的許可。如果能源委員會發現擬議項目不會對環境或能源造成重大不利影響, 則可以給予豁免。在審查 SPPE 申請時, 能源委員會根據《公共資源法》第 25519 (c) 條擔任審議機構, 並根據《加州環境品質法案》執行任何所需的環境分析。能源委員會工作人員 (簡稱工作人員) 已開始審查申請。在接下來的幾個月, 工作人員將評估項目, 並為 SPPE 項目籌備環境分析文件, 通常採用初步研究的形式。在公佈該文件並考慮公眾意見後, 指定委員會將舉行聽證會, 確定擬議項目是否可豁免能源委員會的電廠許可要求。聽證會將為公眾以及地方、州和聯邦機構提供對豁免請求提出問題及提供意見的機會。如果獲得豁免, 申請人仍需要獲得相關地方、州和聯邦機構的相應執照和許可。

公眾參與: 能源委員會歡迎公眾參與我們的 SPPE 評估過程。SPPE 申請副本以及其他項目信息可見於能源委員會網站: <https://www.energy.ca.gov/sitingcases/laurelwood/>。

對於項目信息: 如欲了解該項目並收到即將召開會議和研討會的通知, 請在以下網站註冊項目列表服務: <https://www.energy.ca.gov/sitingcases/laurelwood/>。

當有文件和通知發佈在項目審查網站上時, 列表服務會發送電子郵件通知。

有關低度開發國家項目的問題, 請聯繫項目經理 Leonidas Payne。
電話: (916) 651-0966
電子郵件: leonidas.payne@energy.ca.gov

有關公眾參與的問題, 請聯繫公共顧問 Alana Mathews。
電話: (916) 654-4489
加州免費熱線: 1-800-822-6228
電子郵件: publicadviser@energy.ca.gov